



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC24024442063

发证日期: 2025 年 08 月 22 日
有效期至: 2029 年 05 月 27 日

委托人名称 浙江爱旭太阳能科技有限公司
及注册地址 浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号

制造商名称 浙江爱旭太阳能科技有限公司
及注册地址 浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号

生产企业名称 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司
及生产地址 珠海市斗门区富国路 681 号

产品名称和系列、规格、型号 太阳能光伏组件
见附件

产品标准和技术要求 IEC61730-1:2023;IEC 61730-2:2023

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2023 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 09 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

组件型号		Voc [V]/ ±3%	Vmp [V]	Isc [A]/ ±3%	Imp [A]	Pmax[W]/ ±3%	系统电 压[V]	额定熔 断电流 [A]
AIKO-A650-M AH78Dw	STC	58.68	48.55	14.14	13.39	650	1500	30
	BNPI	58.68	48.60	15.03	14.20	690		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A655-M AH78Dw	STC	58.74	48.61	14.21	13.48	655	1500	30
	BNPI	58.74	48.66	15.10	14.29	695		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A660-M AH78Dw	STC	58.80	48.67	14.28	13.57	660	1500	30
	BNPI	58.80	48.72	15.17	14.37	700		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A665-M AH78Dw	STC	58.86	48.73	14.35	13.65	665	1500	30
	BNPI	58.86	48.78	15.24	14.46	705		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A670-M AH78Dw	STC	58.92	48.79	14.42	13.74	670	1500	30
	BNPI	58.92	48.84	15.31	14.54	710		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A675-M AH78Dw	STC	58.98	48.85	14.49	13.82	675	1500	30
	BNPI	58.98	48.90	15.38	14.63	715		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A680-M AH78Dw	STC	59.04	48.91	14.56	13.91	680	1500	30
	BNPI	59.04	48.96	15.45	14.71	720		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A685-M AH78Dw	STC	59.10	48.97	14.63	13.99	685	1500	30
	BNPI	59.10	49.02	15.52	14.79	725		
	BSI	—	—	15.76	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A585-M AH72Dw	STC	53.84	44.50	13.90	13.15	585	1500	25
	BNPI	53.93	44.60	14.52	13.79	615		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A590-M AH72Dw	STC	53.94	44.60	13.98	13.23	590	1500	25
	BNPI	54.03	44.70	14.60	13.88	620		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A595-M AH72Dw	STC	54.04	44.70	14.06	13.32	595	1500	25
	BNPI	54.13	44.80	14.68	13.96	625		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A600-M AH72Dw	STC	54.14	44.80	14.14	13.40	600	1500	25
	BNPI	54.23	44.90	14.76	14.04	630		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AIKO-A605-M AH72Dw	STC	54.24	44.90	14.22	13.48	605	1500	25
	BNPI	54.33	45.00	14.84	14.12	635		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A610-M AH72Dw	STC	54.34	45.00	14.30	13.56	610	1500	25
	BNPI	54.43	45.10	14.92	14.20	640		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A615-M AH72Dw	STC	54.44	45.10	14.38	13.64	615	1500	25
	BNPI	54.53	45.20	15.00	14.28	645		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A620-M AH72Dw	STC	54.57	45.20	14.46	13.72	620	1500	25
	BNPI	54.63	45.30	15.08	14.35	650		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A625-M	STC	54.70	45.30	14.54	13.80	625	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AH72Dw	BNPI	54.73	45.40	15.16	14.43	655		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A630-M AH72Dw	STC	54.83	45.40	14.62	13.88	630	1500	25
	BNPI	54.83	45.50	15.24	14.51	660		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A585-M AH72Db	STC	54.04	44.70	13.85	13.09	585	1500	25
	BNPI	54.13	44.80	14.46	13.73	615		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A590-M AH72Db	STC	54.14	44.80	13.93	13.17	590	1500	25
	BNPI	54.23	44.90	14.54	13.81	620		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A595-M AH72Db	STC	54.24	44.90	14.01	13.26	595	1500	25
	BNPI	54.33	45.00	14.62	13.89	625		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 6 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97% $\pm$ 5%	—	38% $\pm$ 5%	—	39% $\pm$ 5%		
AIKO-A600-M AH72Db	STC	54.34	45.00	14.09	13.34	600	1500	25
	BNPI	54.43	45.10	14.70	13.97	630		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97% $\pm$ 5%	—	38% $\pm$ 5%	—	39% $\pm$ 5%		
AIKO-A605-M AH72Db	STC	54.44	45.10	14.17	13.42	605	1500	25
	BNPI	54.53	45.20	14.78	14.05	635		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97% $\pm$ 5%	—	38% $\pm$ 5%	—	39% $\pm$ 5%		
AIKO-A610-M AH72Db	STC	54.57	45.20	14.25	13.50	610	1500	25
	BNPI	54.63	45.30	14.86	14.13	640		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97% $\pm$ 5%	—	38% $\pm$ 5%	—	39% $\pm$ 5%		
AIKO-A615-M AH72Db	STC	54.70	45.30	14.33	13.58	615	1500	25
	BNPI	54.73	45.40	14.94	14.21	645		
	BSI	—	—	15.76	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 7 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A620-M AH72Db	STC	54.83	45.40	14.41	13.66	620	1500	25
	BNPI	54.83	45.50	15.02	14.29	650		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-G610-M CH72Dw	STC	53.20	44.50	14.58	13.71	610	1500	30
	BNPI	53.20	44.50	15.73	14.95	665		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G615-M CH72Dw	STC	53.30	44.60	14.64	13.79	615	1500	30
	BNPI	53.30	44.60	15.81	15.03	670		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G620-M CH72Dw	STC	53.40	44.70	14.70	13.88	620	1500	30
	BNPI	53.40	44.70	15.89	15.11	675		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 8 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AIKO-G625-M CH72Dw	STC	53.50	44.80	14.76	13.96	625	1500	30
	BNPI	53.50	44.80	15.97	15.18	680		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G630-M CH72Dw	STC	53.60	44.90	14.82	14.04	630	1500	30
	BNPI	53.60	44.90	16.05	15.26	685		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G635-M CH72Dw	STC	53.70	45.00	14.88	14.12	635	1500	30
	BNPI	53.70	45.00	16.13	15.34	690		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G640-M CH72Dw	STC	53.80	45.10	14.94	14.20	640	1500	30
	BNPI	53.80	45.10	16.21	15.42	695		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G645-M	STC	53.80	45.10	14.94	14.20	640	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 9 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

CH72Dw	BNPI	53.80	45.10	16.21	15.42	695		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G650-M CH72Dw	STC	54.00	45.30	15.06	14.35	650	1500	30
	BNPI	54.00	45.30	16.37	15.57	705		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-A490-M AH60Dw	STC	44.82	37.70	13.93	13.00	490	1500	25
	BNPI	44.82	37.70	14.70	13.67	515		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A495-M AH60Dw	STC	44.92	37.80	13.99	13.10	495	1500	25
	BNPI	44.92	37.80	14.77	13.76	520		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A500-M AH60Dw	STC	45.02	37.90	14.05	13.20	500	1500	25
	BNPI	45.02	37.90	14.84	13.86	525		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 10 页 共 25 页

纸 号:

	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A505-M AH60Dw	STC	45.12	38.00	14.11	13.30	505	1500	25
	BNPI	45.12	38.00	14.91	13.95	530		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A510-M AH60Dw	STC	45.22	38.10	14.17	13.39	510	1500	25
	BNPI	45.22	38.10	14.98	14.05	535		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A515-M AH60Dw	STC	45.32	38.20	14.23	13.49	515	1500	25
	BNPI	45.32	38.20	15.05	14.14	540		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A520-M AH60Dw	STC	45.42	38.30	14.29	13.58	520	1500	25
	BNPI	45.42	38.30	15.12	14.23	545		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 11 页 共 25 页

纸 号:

	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A525-M AH60Dw	STC	45.52	38.40	14.35	13.68	525	1500	25
	BNPI	45.52	38.40	15.19	14.33	550		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A490-M AH60Db	STC	44.82	37.70	13.93	13.00	490	1500	25
	BNPI	44.82	37.70	14.70	13.67	515		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A495-M AH60Db	STC	44.92	37.80	13.99	13.10	495	1500	25
	BNPI	44.92	37.80	14.77	13.76	520		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A500-M AH60Db	STC	45.02	37.90	14.05	13.20	500	1500	25
	BNPI	45.02	37.90	14.84	13.86	525		
	BSI	—	—	15.76	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 12 页 共 25 页

纸 号:

	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A505-M AH60Db	STC	45.12	38.00	14.11	13.30	505	1500	25
	BNPI	45.12	38.00	14.91	13.95	530		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A510-M AH60Db	STC	45.22	38.10	14.17	13.39	510	1500	25
	BNPI	45.22	38.10	14.98	14.05	535		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A515-M AH60Db	STC	45.32	38.20	14.23	13.49	515	1500	25
	BNPI	45.32	38.20	15.05	14.14	540		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-G500-M CH60Dw	STC	44.92	37.32	14.32	13.40	500	1500	25
	BNPI	44.92	37.23	15.44	14.64	545		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 13 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AIKO-G505-M CH60Dw	STC	45.00	37.40	14.40	13.51	505	1500	25
	BNPI	45.00	37.31	15.52	14.75	550		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G510-M CH60Dw	STC	45.08	37.48	14.48	13.61	510	1500	25
	BNPI	45.08	37.39	15.60	14.85	555		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G515-M CH60Dw	STC	45.16	37.56	14.56	13.72	515	1500	25
	BNPI	45.16	37.47	15.68	14.95	560		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G520-M CH60Dw	STC	45.24	37.64	14.64	13.82	520	1500	25
	BNPI	45.24	37.55	15.76	15.05	565		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G525-M	STC	45.32	37.72	14.72	13.92	525	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 14 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

CH60Dw	BNPI	45.32	37.63	15.84	15.15	570		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G530-M CH60Dw	STC	45.40	37.80	14.80	14.03	530	1500	25
	BNPI	45.40	37.71	15.92	15.25	575		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G535-M CH60Dw	STC	45.48	37.88	14.88	14.13	535	1500	25
	BNPI	45.48	37.79	16.00	15.35	580		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G540-M CH60Dw	STC	45.56	37.96	14.96	14.23	540	1500	25
	BNPI	45.56	37.87	16.08	15.45	585		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-A440-M AH54Dw	STC	40.82	34.38	13.92	12.80	440	1500	25
	BNPI	40.82	34.38	14.53	13.39	460		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 15 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A445-M AH54Dw	STC	40.88	34.44	14.02	12.93	445	1500	25
	BNPI	40.88	34.44	14.63	13.51	465		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A450-M AH54Dw	STC	40.94	34.50	14.12	13.05	450	1500	25
	BNPI	40.94	34.50	14.73	13.63	470		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A455-M AH54Dw	STC	41.00	34.56	14.22	13.17	455	1500	25
	BNPI	41.00	34.56	14.83	13.75	475		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A460-M AH54Dw	STC	41.06	34.62	14.25	13.29	460	1500	25
	BNPI	41.06	34.62	14.93	13.87	480		
	BSI	—	—	15.76	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 16 页 共 25 页

纸 号:

	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A465-M AH54Dw	STC	41.12	34.68	14.29	13.41	465	1500	25
	BNPI	41.12	34.68	15.03	13.99	485		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A470-M AH54Dw	STC	41.18	34.74	14.32	13.54	470	1500	25
	BNPI	41.18	34.74	15.13	14.11	490		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A475-M AH54Dw	STC	41.24	34.80	14.35	13.66	475	1500	25
	BNPI	41.24	34.80	15.23	14.23	495		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A440-M AH54Db	STC	40.82	34.38	13.92	12.80	440	1500	25
	BNPI	40.82	34.38	14.53	13.39	460		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 17 页 共 25 页

纸 号:

AIKO-A445-M AH54Db	STC	40.88	34.44	14.02	12.93	445	1500	25
	BNPI	40.88	34.44	14.63	13.51	465		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A450-M AH54Db	STC	40.94	34.50	14.12	13.05	450	1500	25
	BNPI	40.94	34.50	14.73	13.63	470		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A455-M AH54Db	STC	41.00	34.56	14.22	13.17	455	1500	25
	BNPI	41.00	34.56	14.83	13.75	475		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A460-M AH54Db	STC	41.06	34.62	14.25	13.29	460	1500	25
	BNPI	41.06	34.62	14.93	13.87	480		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A465-M	STC	41.12	34.68	14.29	13.41	465	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 18 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AH54Db	BNPI	41.12	34.68	15.03	13.99	485		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A470-M AH54Db	STC	41.18	34.74	14.32	13.54	470	1500	25
	BNPI	41.18	34.74	15.13	14.11	490		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-A475-M AH54Db	STC	41.24	34.80	14.35	13.66	475	1500	25
	BNPI	41.24	34.80	15.23	14.23	495		
	BSI	—	—	15.76	—	—		
	φ	97%±5%	—	38%±5%	—	39%±5%		
AIKO-G460-M CH54Dw	STC	40.27	33.44	14.69	13.76	460	1500	30
	BNPI	40.33	33.45	15.76	14.96	500		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G465-M CH54Dw	STC	40.37	33.54	14.75	13.87	465	1500	30
	BNPI	40.43	33.55	15.86	15.06	505		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 19 页 共 25 页

纸 号:

	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G470-M CH54Dw	STC	40.50	33.64	14.82	13.98	470	1500	30
	BNPI	40.53	33.65	15.96	15.17	510		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G475-M CH54Dw	STC	40.63	33.74	14.89	14.09	475	1500	30
	BNPI	40.63	33.75	16.06	15.27	515		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G480-M CH54Dw	STC	40.76	33.84	14.96	14.19	480	1500	30
	BNPI	40.73	33.85	16.16	15.37	520		
	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-G485-M CH54Dw	STC	40.89	33.94	15.03	14.30	485	1500	30
	BNPI	40.83	33.95	16.26	15.47	525		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 20 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	BSI	—	—	17.62	—	—		
	φ	99%±5%	—	68%±5%	—	65%±5%		
AIKO-A610-G RH66Dw	STC	48.50	41.20	16.06	14.81	610	1500	30
	BNPI	48.50	41.20	17.20	16.03	660		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A615-G RH66Dw	STC	48.60	41.30	16.13	14.90	615	1500	30
	BNPI	48.60	41.30	17.27	16.11	665		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A620-G RH66Dw	STC	48.70	41.40	16.20	14.98	620	1500	30
	BNPI	48.70	41.40	17.34	16.19	670		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A625-G RH66Dw	STC	48.80	41.50	16.27	15.07	625	1500	30
	BNPI	48.80	41.50	17.41	16.27	675		
	BSI	—	—	18.66	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 21 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A630-G RH66Dw	STC	48.90	41.60	16.34	15.15	630	1500	30
	BNPI	48.90	41.60	17.48	16.35	680		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A635-G RH66Dw	STC	49.00	41.70	16.41	15.23	635	1500	30
	BNPI	49.00	41.70	17.55	16.43	685		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A640-G RH66Dw	STC	49.10	41.80	16.48	15.32	640	1500	30
	BNPI	49.10	41.80	17.62	16.51	690		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A645-G RH66Dw	STC	49.60	40.59	16.55	15.89	645	1500	30
	BNPI	49.60	40.65	17.81	17.10	695		
	BSI	—	—	18.66	—	—		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 22 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A650-G RH66Dw	STC	49.70	40.68	16.64	15.98	650	1500	30
	BNPI	49.70	40.75	17.88	17.18	700		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A655-G RH66Dw	STC	49.80	40.80	16.72	16.06	655	1500	30
	BNPI	49.80	40.85	17.94	17.26	705		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A660-G RH66Dw	STC	49.90	40.90	16.80	16.14	660	1500	30
	BNPI	49.90	40.92	18.00	17.35	710		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		
AIKO-A665-G RH66Dw	STC	50.00	41.00	16.88	16.22	665	1500	30
	BNPI	50.00	41.02	18.06	17.43	715		
	BSI	—	—	18.66	—	—		
	φ	99% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%	—	75% $\pm$ 5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 23 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

AIKO-A740-GRH 78Dw	STC	58.12	48.17	16.22	15.36	740	1500	30
	BNPI	58.12	48.20	17.78	16.91	815		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A745-GRH 78Dw	STC	58.22	48.27	16.29	15.44	745	1500	30
	BNPI	58.22	48.30	17.86	16.98	820		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A750-GRH 78Dw	STC	58.32	48.37	16.36	15.51	750	1500	30
	BNPI	58.32	48.40	17.94	17.05	825		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A755-GRH 78Dw	STC	58.42	48.47	16.43	15.58	755	1500	30
	BNPI	58.42	48.50	18.02	17.11	830		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A760-GRH	STC	58.52	48.57	16.50	15.65	760	1500	30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 24 页 共 25 页

证书编号: CQC24024442063

纸 号:

78Dw	BNPI	58.52	48.60	18.10	17.18	835		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A765-GRH 78Dw	STC	58.62	48.67	16.57	15.72	765	1500	30
	BNPI	58.62	48.70	18.18	17.25	840		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A770-GRH 78Dw	STC	58.72	48.77	16.64	15.79	770	1500	30
	BNPI	58.72	48.80	18.26	17.32	845		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A775-GRH 78Dw	STC	58.82	48.87	16.71	15.86	775	1500	30
	BNPI	58.82	48.90	18.34	17.38	850		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A780-GRH 78Dw	STC	58.92	48.97	16.78	15.93	780	1500	30
	BNPI	58.92	49.00	18.42	17.45	855		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

证书编号: CQC24024442063

第 25 页 共 25 页

纸 号:

	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A785-GRH 78Dw	STC	59.02	49.07	16.85	16.00	785	1500	30
	BNPI	59.02	49.10	18.50	17.52	860		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		
AIKO-A790-GRH 78Dw	STC	59.12	49.17	16.92	16.07	790	1500	30
	BNPI	59.12	49.20	18.58	17.58	865		
	BSI	—	—	19.86	—	—		
	φ	99%±5%	—	75%±5%	—	75%±5%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE